

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Ratch-sdo-92  
หน่วยงาน : อบต.บ้านบึง

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน	คณะทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
----------------	----------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านบึง  
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม **1. กลุ่มทั่วไป** กลุ่มย่อย **7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล)** [เปลี่ยนกลุ่ม](#)

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) 54515000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 250000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 380200.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	32.00	32.00	32.00	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	755.18	755.18	755.18	755.18	755.18	755.18	755.18	755.18	755.18	755.18	755.18	755.18
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176.00	160.00	152.00	152.00	160.00	152.00	184.00	152.00	160.00	168.00	160.00	168.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	412.00	321.00	200.00	250.00	210.00	300.00	390.00	215.00	650.00	480.00	510.00	480.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	553.00	553.00	557.00	557.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	153.00	128.00	157.00	137.00	151.00	138.00	196.00	293.00	111.00	125.00	140.00	143.00

\*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

[ดูข้อมูลปี 2563](#)

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	4,757.71	4,171.52	4,042.33	3,914.47	3,667.91	4,103.79	4,715.87	4,226.08	5,313.84	4,960.46	4,794.47	4,793.44
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	4,606.18	4,469.46	3,921.20	3,410.74	3,718.61	3,990.84	5,241.34	4,413.12	5,531.52	4,960.54	5,260.21	4,927.44

  

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,882.45	1,882.45	1,886.24	1,886.24	1,892.74	1,892.74	1,892.74	1,892.74	1,892.74	1,892.74	1,892.74	1,892.74
น้ำมันที่ใช้จริง	609.60	543.10	552.60	460.75	604.85	652.35	875.60	628.60	648.55	742.60	619.10	1,018.10